



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,DPC-7854 – Revisão 08

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 30/09/2013

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 05/12/2006

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Productos

Tomada Modular de Embutir 2P+T

Linha Thesi

10A 250V~

Ref.: M4165; M4165S; M5A67S; M5A65S.

Características complementares: Vide anexo

Solicitante:

Applicant/Solicitante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

**Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Cjs. 01, 02, 11 e 12 – Ch.
Stº. Antônio**

04719-001 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

**Rua João Stukas, 3312 - Jd. São Vicente
83602-110 – Campo Largo – PR**

CNPJ: 52.618.139/0016-83

Normas Técnicas:

Standards/Normas

**ABNT NBR NM 60884-1:2004, NBR 14136:2002 e Portaria
nº 085 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

Concessão:


Concession/Concesión

**Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade.**

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 10 de Outubro de 2011.


João Gustavo L. Junqueira
Gerente Técnico

Technical Manager / Gerente Técnico


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación

Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance • Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado nº: **MC,DPC-7854 – Revisão 08**

Certificate #/Certificado nº

Válido até: **30/09/2013**

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação das Tomadas:

- ✓ Desmontável, 2P, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida, de concepção A;
- ✓ Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;
- ✓ Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Normal.

2) Acessórios para Montagem:

- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: M5CT1...; M5CT2...; M5CT3...; M9CT2...; M9CT4...; M9CT6...; M5P0; M5P1; M5P2; M5P3; M5P0PA; M5P1PA; M5P2PA; M5P3PA; M5P0AT; M5P1AT; M5P2AT; M5P3AT; M5P0AG; M5P1AG; M5P2AG; M5P3AG; M9P0; M9P2; M9P4; M9P6; M9P0PA; M9P2PA; M9P4PA; M9P6PA; M9P0AT; M9P2AT; M9P4AT; M9P6AT; M9P0AG; M9P2AG; M9P4AG; M9P6AG; M5P0PE; M5P1PE; M5P2PE; M5P3PE; M5P0PT; M5P1PT; M5P2PT; M5P3PT; M9P0PE; M9P2PE; M9P4PE; M9P6PE; M9P0PT; M9P2PT; M9P4PT; M9P6PT);
- ✓ Suportes (Ref.: M5S; M9S);
- ✓ Molduras (Ref.: M5F...; M9F...; M5M; M5MPR; M5MPA; M5MAT; M5MAG; M5MPE; M5MPT; M9M; M9MPR; M9MPA; M9MAT; M9MAG; M9MPE; M9MPT).

3) Padronização:

- ✓ Norma NBR 14136/02 (Figura 01).


4) Plugues conectáveis na tomada modular de embutir, 2P+T, 10A 250V~, conforme padronização NBR14136/02 (Figura 01), segundo Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:

- ✓ Plugue nº 02, 2P, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;
- ✓ Plugue nº 10, 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02.

Data de Emissão:


Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 10 de Outubro de 2011.



João Gustavo L. Junqueira
Gerente Técnico

Technical Manager / Gerente Técnico



Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación