



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,DPC-9214 – Revisão 04

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 30/04/2013

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 08/04/2008

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Producto

**Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir
Linha Axolute
10A 250V~
Ref.: HC4034; HS4034; HD4034.
Características complementares: Vide anexo**

Solicitante:

Applicant/Solicitante

**GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Cjs. 01, 02, 11 e 12 – Ch.
Stº. Antônio
04719-001 – São Paulo – SP
CNPJ: 52.618.139/0001-05**

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

**BTICINO SPA
Viale Borri, 231
21100 – Varese – Italy**

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 234 de 30 de Junho de 2008 do INMETRO.

Concessão:


Concession/Concesión

Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 07 de Novembro de 2011.


**João Gustavo L. Junqueira
Gerente Técnico**

Technical Manager / Gerente Técnico


**Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação**

Certification Manager / Gerente de Certificación

Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance ♦ Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado nº: **MC,DPC-9214 – Revisão 04**

Certificate #/Certificado nº

Válido até: **30/04/2013**

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação do(s) Interruptor(es):

- ✓ Número de Função: 1;
- ✓ Com distância normal de abertura dos contatos, normalmente fechado, de tecla basculante, para montagem embutida, de concepção A, borne com parafuso;
- ✓ Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;
- ✓ Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Não protegidos.


2) Acessórios para Montagem:

- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: HA4803...; HA4804...; HA4826...; HB4803...; HB4804...; HB4826...; HW4802...; HW4824...; HW4828...);
- ✓ Sobreteclas (Ref.: H4920...; HC4921...; HS4921...);
- ✓ Suportes (Ref.: HA4704X; HB4704X; H4703; HA4703X; HB4703X; H4726; H4702W; H4728W);
- ✓ Módulos cegos (Ref.: HC4949; HS4949; HC4950; HS4950; HC4951; HS4951).

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 07 de Novembro de 2011.



João Gustavo L. Junqueira
Gerente Técnico

Technical Manager / Gerente Técnico



Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación