



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10145 – Revisão 07

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 30/04/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 03/06/2008

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Product

Interruptor Bipolar Simples Modular de Embutir

Linha Axolute

16AX 250V~

Ref.: HC4002, HS4002, HC4012, HS4012, HD4002 e HD4012.

Características complementares: Vide Anexo.

Solicitante:

Applicant/Solicitante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Verbo Divino, 1.207 – Bloco A

Conjuntos: 01, 02, 11 e 12 – Chácara Santo Antônio

04719-901 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

BTICINO S.P.A.

Viale Borri, 231

21100 – Varese – Italy

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 234 de 30 de Junho de 2008 do INMETRO.

Concessão:


Concession/Concesión

Licença para Uso da Marca de Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 15 de Março de 2013.


Arnaldo Barbulio Filho
Executivo Sênior

Senior Executive / Ejecutivo Senior


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación



Anexo ao Certificado de Conformidade

Annex to the Certificate of Compliance • Anexo al Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10145 – Revisão 07

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 30/04/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CERTIFICADO

1) Classificação do(s) Interruptor(es):

- ✓ **Número de Função: 2;**
- ✓ **Com distância normal de abertura dos contatos, normalmente aberto, de tecla basculante e rotativa, para montagem embutida, de concepção A, borne com parafuso;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Não protegidos.**


2) Acessórios para Montagem:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: HA4803...; HA4804...; HA4826...; HB4803...; HB4804...; HB48226);**
- ✓ **Sobreteclas (Ref.: H4920...; HC4921...; HS4921...);**
- ✓ **Suportes (Ref.: HA4704X; HB4704X; H4703; HA4703X; HB4703X; H4726);**
- ✓ **Módulos cegos (Ref.: HC4949; HS4949; HC4950; HS4950; HC4951; HS4951).**


Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 15 de Março de 2013.


Arnaldo Barbulio Filho
Executivo Sênior

Senior Executive / Ejecutivo Senior


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación