



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10642 – Revisão 03

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 04/11/2008

Effectuated/Efectivado

Produto:

Product/Productos

Tomada de Embutir 2P+T Legrand

Linhas Living e Light

20A 250V~

Ref.: L4166S; N4166S.

Solicitante/

Applicant/Solicitante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Cjs. 01, 02, 11 e 12 – Ch. Stº.

Antônio

04719-001 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua João Stukas, 3312 - Jd. São Vicente

83602-110 – Campo Largo – PR

CNPJ: 52.618.139/0016-83

Fornecedor / Representante Legal:

*Supplier/ Legal Representative/Provedor/
Representante Legal:*

NÃO APLICÁVEL.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation: / Normas/ Reglamento

ABNT NBR NM 60884-1:2004, ABNT NBR 14136:2002 e Portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.

Esquema de certificação:

Certification Scheme/ Esquema de certificación

Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme definido na Portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.

Laboratório e N° do relatório de ensaios:

Laboratory and test report N°/ Laboratorio y Informe de Prueba nº

Ver Página 2 (Item 5).

Notas:


Notes/ Notas:

Este documento é composto de 2 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Emision

São Paulo, 03 de Setembro de 2013.


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: DPC-10642 – Revisão 03

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 04/11/2008

Effectuated/Efectivado

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação das Tomadas:

- ✓ **Desmontável, 2P, com contato terra, borne com parafuso, aberta, com ou sem obturador, para montagem embutida, de concepção A;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Normal.**

2) Acessórios para Montagem:

- ✓ **Placas de Recobrimento Linha Living (Ref.: L4803...; L4816...) e Linha Light (Ref.: N4803...; N4816...);**
- ✓ **Suportes Linha Living (Ref.: L4703; L4716) e Linha Light (Ref.: N4703; N4716);**
- ✓ **Módulos cegos Linha Living (Ref.: L4950; L4951; L4953) e Linha Light (Ref.: N4950; N4951; N4953).**

3) Padronização:

- ✓ **Norma NBR 14136/02 (Figura 02).**

4) Plugues conectáveis na tomada modular de embutir, 2P+T, 20A 250V~, conforme padronização NBR 14136/02 (Figura 02), segundo Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:

- ✓ **Plugue nº 02, 2P, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;**
- ✓ **Plugue nº 05, 2P, 20A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;**
- ✓ **Plugue nº 10, 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;**
- ✓ **Plugue nº 11, 2P+T, 20A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02.**

5) Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

Laboratory and test report Nº/ Laboratorio y Informe de Prueba nº

3º Ciclo	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 126/12 de 10.09.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 542/12 de 24.08.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 410/13 de 21.05.2013
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 588/13 de 26.07.2013

Natureza das Revisões/Data:

Nature of Reviews/Date/Naturaleza de las revisiones/Fecha

03/09/2013 – Revisão 03: Revalidação.