



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,DPC-7854 – Revisão 09

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 05/12/2006

Effectuated/Efectivado

Produto:

Product/Productos

Tomada Modular de Embutir 2P+T

Linha Thesi

10A 250V~

Ref.: M4165; M4165S; M5A67S; M5A65S.

Solicitante/

Applicant/Solicitante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

**Rua Verbo Divino, 1.207, Bloco A, Cjs. 01, 02, 11 e 12 – Ch. Stº.
Antônio**

04719-001 – São Paulo – SP

CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

**Rua João Stukas, 3312 - Jd. São Vicente
83602-110 – Campo Largo – PR**

CNPJ: 52.618.139/0016-83

Fornecedor / Representante Legal:

*Supplier/ Legal Representative/Proveedor/
Representante Legal:*

NÃO APLICÁVEL.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation: / Normas/ Reglamento

**ABNT NBR NM 60884-1:2004, ABNT NBR 14136:2002 e Portaria nº
85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO.**

Esquema de certificação:

Certification Scheme/ Esquema de certificación

**Esquema 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com
avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de
acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios
parciais ou de tipo conforme definido na Portaria nº 85 de 03 de Abril de
2006 do INMETRO.**

Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

*Laboratory and test report Nº/ Laboratorio y
Informe de Prueba nº*

Ver Página 2 (Item 5).

Notas:


Notes/ Notas:

**Este documento é composto de 2 páginas e é válido quando exibido com
todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas
páginas subsequentes.**

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Emisión

São Paulo, 03 de Setembro de 2013.


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC,DPC-7854 – Revisão 09

Certificate / Certificado nº

Válido até: 30/09/2015

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 05/12/2006

Effectuated/Efectivado

Especificações do Produto Certificado

1) Classificação das Tomadas:

- ✓ **Desmontável, 2P, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida, de concepção A;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Penetração de Água: IPX0;**
- ✓ **Grau de Proteção contra Choques Elétricos: Normal.**

2) Acessórios para Montagem:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: M5CT1...; M5CT2...; M5CT3...; M9CT2...; M9CT4...; M9CT6...; M5P0; M5P1; M5P2; M5P3; M5P0PA; M5P1PA; M5P2PA; M5P3PA; M5P0AT; M5P1AT; M5P2AT; M5P3AT; M5P0AG; M5P1AG; M5P2AG; M5P3AG; M9P0; M9P2; M9P4; M9P6; M9P0PA; M9P2PA; M9P4PA; M9P6PA; M9P0AT; M9P2AT; M9P4AT; M9P6AT; M9P0AG; M9P2AG; M9P4AG; M9P6AG; M5P0PE; M5P1PE; M5P2PE; M5P3PE; M5P0PT; M5P1PT; M5P2PT; M5P3PT; M9P0PE; M9P2PE; M9P4PE; M9P6PE; M9P0PT; M9P2PT; M9P4PT; M9P6PT);**
- ✓ **Suportes (Ref.: M5S; M9S);**
- ✓ **Molduras (Ref.: M5F...; M9F...; M5M; M5MPR; M5MPA; M5MAT; M5MAG; M5MPE; M5MPT; M9M; M9MPR; M9MPA; M9MAT; M9MAG; M9MPE; M9MPT).**

3) Padronização:

- ✓ **Norma NBR 14136/02 (Figura 01).**

4) Plugues conectáveis na tomada modular de embutir, 2P+T, 10A 250V~, conforme padronização NBR14136/02 (Figura 01), segundo Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:

- ✓ **Plugue nº 02, 2P, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02;**
- ✓ **Plugue nº 10, 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02.**

5) Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

Laboratório e Nº do relatório de ensaios:

Laboratory and test report Nº/ Laboratorio y Informe de Prueba nº

4º Ciclo	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 126/12 de 10.09.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 542/12 de 24.08.2012
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 410/13 de 21.05.2013
	Laboratório Elétrico CL (INMETRO CLF-0044) – PDE nº 588/13 de 26.07.2013

Natureza das Revisões/Data:

Nature of Reviews/Date/Naturaleza de las revisiones/Fecha

03/09/2013 – Revisão 09: Revalidação.